

# अग्निशमन सेवा मुख्यालय, बारखाण्ड, राँची।

दिनांक-11.03.2022

सेवा में

श्री श्याम देवी प्रसाद

**विषय:-** डॉ राजेन्द्र प्रसाद पब्लिक स्कूल, बाँकारी भवन का अग्नि-सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीकरण।

आपकें द्वारा अनलाइन समर्पित प्रस्ताव के आलेख में डॉ राजेन्द्र प्रसाद पब्लिक स्कूल, बाँकारी भवन के अग्नि-सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जांच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, बाँकारी से करवाई गई। उनके आपक-19 दिनांक-01.03.2022 के द्वारा समर्पित जॉब प्रतिवेदन एवं की गई अनुसंधान के आलेख में निम्न बातों के अग्नि अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीकरण किया जाता है कि -


1. Set-Back Area को हर समय किसी भी प्रकार के अवरोध से पूरी तरह मुक्त रखा जायेगा।
2. स्कूल भवन तक जाँचवाली पहुँच पथ को किसी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं रखा जायेगा।
3. निर्धारित अन्तराल पर सभी उपकरणों का संधारण सुनिश्चित किया जाय। संधारण के अभाव में ये उपकरण बेकार भी हो सकते हैं।
4. किसी भी Fire Extinguisher की प्रयोग में लाने के बाद उसे तुरन्त रिफिलिंग करवा लिया जायेगा।
5. अपादाकाल की अवस्था को लिए Escape Routes के साथ-साथ Evacuation Drill के तरीकों की जानकारी का Display सजुचित स्थानों पर किया जायेगा तथा हर समय उसे संधारित रखा जायेगा।
6. इस बात का खास ध्यान रखा जायेगा कि कार्य के दौरान किसी भी प्रवेश अथवा निकास द्वार में न तो ताल लगाया जायेगा न ही बाहर से बंद किया जायेगा।
7. स्कूल भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं जाँच के तरीकों की जानकारी का बहुत आवश्यक है।
8. Fire and Evacuation Drill का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किया जाय, जिसमें स्कूल भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाय। इस ड्रिल में वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
9. Fire Practices and Evacuation Drill का विस्तृत लेखा एक पृष्ठों में संधारित रखा जाय।
10. First Aid Fire Fighting Arrangements को IS Specifications के अनुसार हर समय अच्छी तरह संधारित एवं तैयारी की हालत में रखा जाय।
11. समय-समय पर Hose Reel Hose एवं Hydrant के पानी को flush-out किये जाने की व्यवस्था की जाय।
12. किसी भी प्रकार की असावधानी अथवा सापरवाही से यदि आगजनों की घटना घटित होती है, तो इसके लिए प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
13. किसी भी प्रकार की अनिश्चितता कार्य जाने पर बीच में भी अनुपस्थित रह जाने की अनुसंधान की जा सकती है, जिससे होनेवाले किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु संभावित प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
14. आकाशिक सवालों के टेलीफोन नम्बर का जो डिस्ट्रे किया गया है, उसे निर्धारित रखा जायेगा।
15. यह अनापत्ति प्रमाणपत्र का नवीकरण दिनांक-28.02.2023 तक के लिये मान्य है।

**JAGJEEWAN RAM**

Digitally signed by Jagjeewan Ram, DN: cn=Jagjeewan Ram, o=Barakhar, ou=Barakhar, email=jagjeewanram@gmail.com, c=IN

(जगजीवन राम)

प्रभारी अग्नि शमन पदाधिकारी,  
बारखाण्ड, राँची।

  
Principal  
Dr. Rajendra Pd. Public School  
Sector-VIII/B, Bhagalpur More,  
Near Street-17, Ranipokhar,  
Bokaro Steel City-827009 (Jharkhand)

  
Secretary  
R. Prasad Shaishanik Sansthan